

Podmienky zrealizovania konštrukcie vjazdu:

- Konštrukciu vjazdu vykonať v bezprašnej úprave s výškovým napojením na niveletu vozovky cesty.
- Výstavbu vjazdu zrealizovať tak, aby sa zamedzilo stekaniu povrchovej vody zo susednej nehnuteľnosti na vozovku cesty.
- Šírka vjazdu musí byť minimálne 3 m s vhodnými zakružovacími oblúkmi podľa príslušných STN pre plynulý vjazd a výjazd.
- Nenarušiť odvodnenie cesty.
- Popod vjazd na parcelu v zmysle príslušných noriem vybudovať rúrový priepust o priemere 600 mm, vrátane čiel priepustov.
- Prekrytie cestnej priekopy vykonať tak, aby bol zabezpečený plynulý odtok povrchových vôd v cestnej priekope.
- Zachovať funkčnosť a prietočnosť cestnej priekopy.
- Stavebné práce vykonávať tak aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť.
- Počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste žiadny stavebný materiál. Brána nesmie pri otváraní zasahovať do cestného telesa.

V príprave zásahu do telesa cesty, požiadať príslušný cestný správny orgán min. 15 dní pred začatím stavebných prác o vydanie príslušných povolení podľa ustanovení cestného zákona.

V prípade vykonávania stavebných prác v ochrannom pásme cesty, požiada stavebník cestný správny orgán v štádiu prípravnej dokumentácie o povolenie výnimky pre vykonávanie stavebnej činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie.